

2012 - 01

FIRE TECHNOTE

NOTE TECHNIQUES DES INCENDIE

From: Technical Inspection Services

Date: May 2012

Subject: **Single fire department connections**

A single-outlet fire department connection shall be acceptable where piped to a 3 inch (80 mm) or smaller riser.

Origine : Services d'inspection technique

Date : Mai 2012

Objet : **Raccords-pompier à connexion simple**

Un raccord-pompier à connexion simple est acceptable s'il est relié à une colonne montante de 80 mm (3 po) ou moins.